



Industrie Service

ZERTIFIKAT

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1 · D-79780 Stühlingen

hat freiwillig ihr nachfolgend genanntes Produkt

StoLevell In Sil

nach dem

TÜV SÜD Prüfstandard TM-18

„Spachtelmassen“ Ausgabe 01-2022

prüfen lassen.

Durch die Prüfung wurde der Nachweis erbracht, dass der oben genannte Standard in vollem Umfang erfüllt ist.



Sto SE & Co. KGaA erhält die Berechtigung das
TÜV Mark >> Emissionsarm, Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht <<
vertragsgemäß zu verwenden.

Dieses Zertifikat ist gültig bis 09.06.2028

Zertifikat-Nr. TM-18 / 251030-1

München, den 30. Oktober 2025

Gabriele Glomsda
Abteilung Chemische Analytik



**Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH · Ridlerstrasse 65 · 80339 München · Deutschland

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

Ihre Zeichen/Nachricht vom	Unsere Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum	Seite
	IS-USL-MUC/ Holger Struwe	089 5791-2636 holger.struwe@tuvsud.com	089 5791-2229	30.10.2025 KT StoLevell In Sil 10-2025.docx	1 von 1

Bewertung des Emissionsverhaltens sowie der toxischen und umweltrelevanten Inhaltsstoffe von StoLevell In Sil

Auf Veranlassung der Sto SE & Co. KGaA wurde von der TÜV SÜD Industrie Service GmbH ein Prüfmuster der Spachtelmasse **StoLevell In Sil** hinsichtlich der Vergabekriterien TM-18 TÜV-Mark „Emissionsarm, Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht“ untersucht.
Die Ergebnisse sind im ausführlichen Prüfbericht Nr. 25-S1428-12 vom 30.10.2025 beschrieben.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Lösemittelfrei gemäß VdL-RL-01 (VOC-Gehalt < 700 mg/kg)
- Weichmacherfrei gemäß VdL-R-L01 (Weichmacher-Gehalt < 700 mg/kg)
- Konservierungsmittelfrei gemäß DE-UZ 102
- Formaldehydfrei gemäß VdL-RL-01 (Freier Formaldehyd < 2 mg/kg)
- Formaldehydemissionen geprüft nach AgBB (28. Tageswert: < 10 µg/m³)
- CMR-Emissionen geprüft nach AgBB (28. Tageswert: < 1 µg/m³)
- Emissionsarm geprüft nach AgBB (28. Tageswert: TVOC < 300 µg/m³)
- keine Schwermetalle (der bioverfügbare Anteil liegt unterhalb der Anforderungen der Norm EN 71-3)

StoLevell In Sil erfüllt die strengen Kriterien des TÜV SÜD Prüfstandard TM-18 „Spachtelmassen“ Ausgabe 01-2022.

Mit freundlichen Grüßen

(Dipl.-Ing. (FH) Holger Struwe)
Projektleitung Bauprodukte

(Dr. Maria Wagenstaller)
Expertin Bauprodukte

Sitz: München
Amtsgericht München HRB 96869
USt-IdNr. DE129484218
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter tuvsud.com/impressum

Aufsichtsrat:
Walter Reithmaier (Vors.)
Geschäftsführung:
Simon Kellerer (Sprecher)
Thomas Kainz
Ferdinand Neuwieser
Paula Pias Peleteiro

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Abteilung Chemische Analytik
Ridlerstrasse 65
80339 München
Deutschland
Telefon: +49 89 5791-2206

tuvsud.com/de-is
Tel. Zentrale: 089 5190-4001

TÜV®